



**PAVUS, a.s.**  
Autorizovaná osoba 216  
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2018 ze dne 24. října 2018

# **C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U**

## **č. 216/C5a/2020/0158**

vydaný pro

výrobce:

**SJL, a.s., Spojenců 1400, 190 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO 28172531**

místo výroby:

**SJL, a.s., Spojenců 1400, 190 00 Praha 9 - Horní Počernice**

stát původu výrobku:

**Česká republika**

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

### **Polostabilní sprinklerové hasicí zařízení s doplňkovým předstihovým vodním zařízením**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2020/0158 ze dne 29.10.2020 vydané Autorizovanou osobou 216 s platností do 31.10.2023 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2020/0158 ze dne 30.10.2020, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.


Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem výrazně nezmění, nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5a odst. 2 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

V Praze dne 30.10.2020



  
**Ing. Jaroslav Dufek**  
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Základní komponenty certifikovaného výrobku jsou uvedeny na dalších stranách tohoto certifikátu.

## 2. strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2020/0158

### Polostabilní sprinklerové hasicí zařízení s doplňkovým předstihovým vodním zařízením

Komponenta	Certifikát č.	Výrobce / dodavatel
Sprinkler se standardní citlivostí řady TY-B	0832-CPD-2008	Tyco, Anglie / Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., ČR
Sprinkler s vysokou citlivostí řady TY-FRB	0832-CPD-2009	Tyco, Anglie / Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., ČR
Závěsný a stojatý sprinkler, model K17-231 (TY7251, TY7151)	216/C5a/2020/0101	Tyco Fire and Building Products, USA / Tyco Building Services Products BV, NL
Sprinkler ELO 231B (TY5151, TY5251, TY5851)	216/C5a/2019/0106	Tyco Fire Products Manufacturing Ltd., UK / Tyco Building Services Products BV, NL
Horizontální stranový sprinkler s rozšířeným pokrytím, série TY-FRB	216/C5a/2018/0046	Tyco Fire Suppression & Building Products, UK / Tyco Building Services Products BV, NL
Sprinklery s rozšířením pokrytím, řada EC - EC-11, EC-14 a EC-25	216/C5a/2019/0107	Tyco Fire Suppression & Building Products, USA / Tyco Building Services Products BV, NL
Sprinkler se stand. odezvou, stoj., model F1, 15 mm SU, SIN R1725	1438-CPD-0037	The Reliable Automatic Sprinkler Co. Inc. / PRIMAPOL METAL SPOT s.r.o.
Sprinkler se stand. odezvou, závěs., model F1, 15 mm SP, SIN R1715	1438-CPD-0038	The Reliable Automatic Sprinkler Co. Inc. / PRIMAPOL METAL SPOT s.r.o.
Sprinkler s rychlou odezvou, stoj., model F1FR, 15 mm SU, SIN R3625	1438-CPD-0045	The Reliable Automatic Sprinkler Co. Inc. / PRIMAPOL METAL SPOT s.r.o.
Sprinkler s rychlou odezvou, závěs., model F1FR, 15 mm SP, SIN R3615	1438-CPD-0046	The Reliable Automatic Sprinkler Co. Inc. / PRIMAPOL METAL SPOT s.r.o.
Středněrychlostní hubice, typ MV	216/C5a/2018/0042	Tyco Fire Suppression & Building Products, UK / Tyco Building Services Products BV, NL
Hlavní uzavírací ventil z tvárné litiny s nevýsuvným vřetenem, model 05-47	216/C5a/2018/0041	Belgicast Internacional, S.A., ESP / Tyco Building Services Products BV, NL
Motýlová klapka, typ BFV-300/BFV-300C/BFV-300 Wafer, DN50 až DN250	216/C5a/2019/0067	Sam Chang Foundry CO, Ltd. / Tyco Building Services Products BV, NL
Uzavírací ventil, typ TJP s indikátorem, DN100-DN300	216/C5a/2019/0068	Tyco Building Services Products BV, NL
Uzavírací ventil, typ TJR s výsuvným vřetenem, DN50-DN300	216/C5a/2019/0069	Tyco Building Services Products BV, NL
Mokrý ventilová stanice Tyco, typ AV-1, DN 100, DN 150, DN 200	0786-CPD-40219 0786-CPD-40220 0786-CPD-40221	Shandong Huijin Stock Co. Ltd, China / Tyco Building Services Products BV, NL
Mokrý ventilová stanice J 1	0832-CPD-2010	Viking S.A., Zone Industrielle Haneboesch 4562 Differdange, Luxembourg
Suchá ventilová stanice F 1	0832-CPD-2011	Viking S.A., Zone Industrielle Haneboesch 4562 Differdange, Luxembourg
Zaplavovací ventilová stanice, model DV-5, membránový typ, DN 40 až DN 200	216/C5a/2018/0036	Tyco Raphael, Izrael / Tyco Building Services Products BV, NL
Zaplavovací ventilové stanice, model DV-5A	216/C5a/2018/0223	Tyco Building Services Products BV NL / Shandong Huijin Stock Co, Ltd., China
Předstihové ventilové systémy s dvojitým blokováním, model DV-5A	216/C5a/2018/0225	Tyco Building Services Products BV NL / Shandong Huijin Stock Co, Ltd., China
Předstihové ventilové systémy s jednoduchým blokováním, model DV-5A	216/C5a/2018/0224	Tyco Building Services Products BV NL / Shandong Huijin Stock Co, Ltd., China
Poplachový zvon AG-2	0786-CPD-40013	Minimax GmbH & Co. KG
Poplachový zvon, typ 760 WMA 1	0786-CPD-40052	Tyco Building Services Products B.V., NL
Poplachový zvon, model C	0786-CPD-40029	The Reliable Automatic Sprinkler Co. Inc. / PRIMAPOL METAL SPOT s.r.o.
Tlakový spínač poplachu, model PS 10-1A, PS 10-2A	216/C5a/2018/0040	Potter Electric Signal Co., USA / Tyco Building Services Products BV, NL
Tlakový spínač poplachu, typ FF 4-2, FF 4-10 a FF 4-16	216/C5a/2018/0039	FANAL Sensors GmbH / Tyco Building Services Products BV, NL
Řada tvarovek pro SHZ, typ 90/90S, 120, 130/130S/130R, 180, 240, 300, 315, 316, 321, DN 25 až DN 300	216/C5a/2020/0054	PROFI SPOJKY s.r.o., Praha, ČR
Řada potrubních pevných spojek pro SHZ, typ RN, DN 25 až DN 300	216/C5a/2020/0055	PROFI SPOJKY s.r.o., Praha, ČR
Řada potrubních pevných krátkých spojek pro SHZ, typ RS, DN 25 až DN 200	216/C5a/2020/0056	PROFI SPOJKY s.r.o., Praha, ČR
Řada potrubních flexibilních spojek pro SHZ, typ	216/C5a/2020/0057	PROFI SPOJKY s.r.o., Praha, ČR

### 3. strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2020/0158

FN, DN 25 až DN 300		
Řada potrubních redukovaných spojek pro SHZ, typ FR, DN 50 x 40 až DN 100 x 50	216/C5a/2020/0058	PROFI SPOJKY s.r.o., Praha, ČR
Svěrné odbočky pro SHZ, typ DS1, DS2 a DA1, DN 32 x 15 až DN 200 x 100	216/C5a/2020/0059	PROFI SPOJKY s.r.o., Praha, ČR
Závěsy potrubí SHZ systém Siconnect – objímka typ Stabil D-G, pouto závěsné typ RSL N, pouto závěsné typ RSL Praktica S, držák trapézový TRH, závěs výkyvný typ KD, svěrka upevňovací typ TCS, kloub univerzální typ UG	216/C5a/2019/0154	SIKLA GmbH, DE / SIKLA Bohemia spol. r.o., ČR
Závěsy potrubí SHZ systém Siconnect – montážní lišty systému MS 41, systému MS 27 a příslušenství	216/C5a/2019/0155	SIKLA GmbH, DE / SIKLA Bohemia spol. r.o., ČR
Uchycovací systém pro potrubí SHZ HILTI	216/C5a/2019/0108	Hilti ČR spol. s r.o.
Zpětný ventil, typ CV-1F, DN50 - DN300	216/C5a/2019/0135	Tyco Fire Products Manufacturing Limited, UK / Tyco Building Services Products BV, NL
Zpětný ventil, typ CV-1FR, DN50 - DN300	216/C5a/2019/0136	Tyco Fire Products Manufacturing Limited, UK / Tyco Building Services Products BV, NL
Pevné spojky, typ 577 a 774, DN 25 až 300	216/C5a/2018/0006	Handan Baote Foundry Co Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Pružné spojky, typ 705, DN 25 až 300	216/C5a/2018/0007	Handan Baote Foundry Co Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Pružné redukční spojky, typ 716, DN 50x40 až 200x150	216/C5a/2018/0008	Handan Baote Foundry Co Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Řada tvarovek pro SHZ, typ 510, 510S, 501, 211, 212, 519, 519S, 221, 250, DN 25 až 300	216/C5a/2018/0009	Shandong Huijin Stock Co., Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Zakončení, typ 260, 361, 362, 363, 364, 365, DN 25 až 300	216/C5a/2018/0010	Shandong Huijin Stock Co., Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Přírubové přechodky, typ 71, DN 50 až 150	216/C5a/2018/0011	Shandong Huijin Stock Co., Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Závitové odbočky pro sprinklery, typ 522 G-FIRE, DN 25x15 až 65x25	216/C5a/2018/0012	Shandong Huijin Stock Co., Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Svěrné závitové odbočky, typ 730, DN 50 x 15 až 200 x 80	216/C5a/2018/0013	Shandong Huijin Stock Co., Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Svěrné drážkované odbočky, typ 730, DN 50 x 32 až 200 x 100	216/C5a/2018/0014	Shandong Huijin Stock Co., Ltd., China / Tyco Building Services Products BV, NL
Hadicová spojka B75	221/019/2016	Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.
Víčko zaslepovací B75	221/017/2016	Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.
Požární armatury – Požární spojky – Hadicová spojka C52	221/060/2016	Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.
Víčko zaslepovací C52	221/044/2016	Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

**Platnost STO č. S-216/C5a/2020/0158 je do 31.10.2023.**



**Ing. Jaroslav Dufek**  
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216